



Администрация  
закрытого административно-территориального  
образования Озёрный Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2019

ЗАТО Озёрный

№ 280

О начале отопительного периода  
2019-2020 годов на территории  
закрытого административно-  
территориального образования  
Озёрный Тверской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, в целях создания необходимых температурных режимов в жилых помещениях жилищного фонда, объектах образования, культуры и здравоохранения, режимов функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дату начала отопительного периода 2019-2020 годов – 26 сентября 2019 года.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальные системы ЗАТО Озёрный Тверской области» (Т.А. Афанасьева):
  - 2.1. обеспечить выполнение Программы запуска тепловых сетей ЗАТО Озёрный Тверской области в соответствии с приложением к постановлению;
  - 2.2. обеспечить надлежащую эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

качеству предоставляемой коммунальной услуги «отопление» в течение всего отопительного периода;

2.3. обеспечить своевременность и полноту предоставления информации о прохождении отопительного периода 2019-2020 годов в отдел по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комсервис» (В.В. Мосиенко) обеспечить выполнение графика подключения систем отопления многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы.

4. Заместителю главы администрации ЗАТО Озёрный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства А.А. Васильеву обеспечить контроль над подачей теплоносителя на объекты ЗАТО Озёрный с еженедельным рассмотрением хода отопительного сезона 2019-2020 годов на заседаниях постоянно действующей комиссии.

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление опубликовать в газете «Дни Озёрного» и разместить на официальном сайте ЗАТО Озёрный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.ozerny.ru](http://www.ozerny.ru)).

Глава администрации ЗАТО Озёрный



 В.И. Махринская

**Программа запуска тепловых сетей  
ЗАТО Озёрный Тверской области**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Слив сырой воды из системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов, объектов социально-культурной сферы, отсекание питающих линий «сырая вода»	20.09.2019	Инженер ООО «УК Комсервис» Т.Ф. Култашева
2.	Слив сырой воды из магистральной сети теплоснабжения, закрытие сливников	20.09.2019	Инженер по ремонту сетей МУП «КС ЗАТО Озёрный» Н.А. Афанасьев
3.	Подготовка сетевой воды	20.09.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
4.	Заполнение магистральной сети теплоснабжения	20-24.09.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
5.	Заполнение распределительных сетей теплоснабжения	25.09.2019	Инженер по ремонту сетей МУП «КС ЗАТО Озёрный» Н.А. Афанасьев
6.	Включение сетевого насоса	25.09.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
7.	Установление циркуляции теплоносителя в магистральной сети теплоснабжения (обезвоздушивание сети теплоснабжения в верхних точках)	25.09.2019	Инженер по ремонту сетей МУП «КС ЗАТО Озёрный» Н.А. Афанасьев
8.	Подогрев сетевой воды	26.09.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
9.	Заполнение систем отопления зданий социально-культурной сферы (14 зданий по графику МУП «КС ЗАТО Озёрный»)	26-28.09.2019	Инженер ООО «УК Комсервис» С.С. Мартынюк
10.	Заполнение систем отопления многоквартирных жилых домов (по графику МУП «КС ЗАТО Озёрный»)	27.09.2019 – 01.10.2019	Инженер ООО «УК Комсервис» Т.Ф. Култашева
11.	Подключение зданий Министерства обороны Российской Федерации (по согласованному графику МУП «КС ЗАТО Озёрный» и ЖКС № 8 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН)	01-15.10.2019	Начальник производственного участка ЖКС № 8 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН В.В. Игнатов

1	2	3	4
12.	Определение жёсткости сетевой воды и доведение жёсткости сетевой воды до нормативной	20-26.09.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
13.	Учёт среднесуточной температуры наружного воздуха	с 21.09.2019 ежедневно	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
14.	Пробная топка. Комплексное опробование по взаимодействию тепломеханического и электротехнического оборудования котельной	26.09.2019 – 30.10.2019	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко
15.	Запуск системы теплоснабжения при отрицательных температурах наружного воздуха: - заполнение сети теплоснабжения путём включения сетевого и подпиточного насосов; - установка циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения с поднятием давления до 6 атм; - поднятие температуры сетевой воды не более 30 град С в час; - доведение температуры сетевой воды согласно температурного графика	в течение суток  в течение 3-х часов  в течение 4-х часов	Начальник котельной МУП «КС ЗАТО Озёрный» А.С. Сметаненко

Заместитель главы администрации ЗАТО Озёрный  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

А.А. Васильев